

fbuz05

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Леваша с, Даудова, дом 1, тел.:
+78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории



М.М. Ахмедов

23.12.2025

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/01085-25.В от 23.12.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЫЙШИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(ИНН 0518000881 ОГРН 1020501231080)

2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С ЦЫЙША

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. село Цыйша

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: источник Щундаг, родник "Исирда" около села, Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. село
Цыйша, с Цыйша

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 11.12.2025 11:00 - 11:30

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.12.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №66 от 21 ноября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1897-1898 от 11 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-29/01085-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения
жесткости.;

Протокол испытаний № 05-00-29/01085-25.В от 23.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический, Фотоколориметр КФК-3	0301014
2	Шкаф сушильный, Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	23041

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Левашин с, Даудова, дом 1 Отдел лабораторного контроля Образец поступил 11.12.2025 13:10 дата начала испытаний 11.12.2025 13:20, дата окончания испытаний 22.12.2025 15:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3
2	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5.Метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,60	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) pH
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Нитраты (NO3-)	мг/дм ³	3,60	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.9. Метод Д
8	Нитриты (NO2-)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.6. Метод Б
9	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	355	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	27,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
12	Привкус при 20° С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
13	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14	Жесткость общая	°Ж	5,80±0,87	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 метод А

Ответственный за оформление протокола:
Р.М. Омаров, Врач-лаборант

Конец протокола испытаний № 05-00-29/01085-25.В от 23.12.2025